

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

According to the Construction Products Regulation EU no. 305/2011

Podle nařízení č. 305/2011/EU o stavebních výrobcích

1	Unique Identification code of the product <i>Jedinečný identifikační kód výrobku</i>	STX2410-E (CZ) + (BATT-BOX-65)
2	Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product <i>Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek dovolující identifikaci stavebního výrobku</i>	Products are provided a batch manufacturing code based on date format <i>Na výrobku je uvedena výrobní série založena na datu výroby ve formátu měsíc a rok výroby</i>
3	Intended use or uses of the construction product <i>Jméno, firma nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa výrobce</i>	Battery backed up Power supply for Fire Detection, signaling and indication equipment <i>Akumulátory zálohovaný napájecí zdroj pro systémy elektrické požární signalizace a pro signalizační a indikační zařízení</i>
4	Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer	Elmdene International Limited 3 Keel Close, Interchange Park, Portsmouth, PO3 5QD, UK
5	Where applicable, name and contact address of the authorised representative <i>V příslušných případech, jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce</i>	Not applicable <i>Nevztahuje se</i>
6	System or systems of assessment and verification of constancy of performance <i>Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků</i>	System 1 testing <i>Systém 1</i>
7	Name and Identification of notified body <i>Jméno a identifikace notifikované osoby</i>	UL International (UK) Ltd – GU3 1LR NB0843
	Date of compliance and continuing approval <i>Jméno a identifikace notifikované osoby</i>	5 th December 2014
	Under System <i>V rámci systému</i>	Level 1 - Factory Production Control <i>Level 1 – kontrola řízení výroby</i>
	CPR EC Certificate <i>CPR EC Certifikát</i>	0843-CPR-0216
8	In case of declaration of performance concerning a construction product for which European Technical Assessment has been issued <i>V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení</i>	Not applicable. <i>Neuplatňuje se</i>

9. Declared performance**Deklarované vlastnosti**

Essential Characteristics <i>Základní vlastnosti</i>	Performance <i>Hodnocení</i>	Standard <i>Norma</i>
Operational reliability <i>Provozní spolehlivost</i>		
4 General Requirements <i>Všeobecné požadavky</i>	Pass <i>Vyhovuje</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
5 Functions <i>Funkce</i>	Pass <i>Vyhovuje</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
6 Materials, design and manufacture <i>Materiály, konstrukce a výroba</i>	Pass <i>Vyhovuje</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
7 Documentation <i>Dokumentace</i>	Pass <i>Vyhovuje</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
8 Marking <i>Označení</i>	Pass <i>Vyhovuje</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
Performance of Power Supply <i>Výkonnost napájecího zdroje</i>		
4 General Requirements <i>Všeobecné požadavky</i>	Pass <i>Vyhovuje</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
5 Functions <i>Funkce</i>	Pass <i>Vyhovuje</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
6 Materials, design and manufacture <i>Materiály, konstrukce a výroba</i>	Pass <i>Vyhovuje</i>	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Durability of operational reliability: temperature resistance Stálost provozní spolehlivosti: odolnost vůči teplu			
9.5	Cold (Operational) Chlad (provozní)	Pass Vyhovuje	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
Durability of operational reliability: vibration resistance Stálost provozní spolehlivosti: odolnost vůči vibraci			
9.7	Impact (operational) Úder (provozní)	Pass Vyhovuje	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
9.8	Vibration, sinusoidal (operational) Vibration sinusové (provozní)	Pass Vyhovuje	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
9.15	Vibration, sinusoidal (endurance) Vibration sinusové (odolnostní)	Pass Vyhovuje	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
Durability of operational reliability: electrical stability Stálost provozní spolehlivosti: elektrická stálost			
9.9	Electromagnetic Compatibility (EMC), Immunity Tests Elektromagnetická odolnost (EMC), elektrostatický výboj	Pass Vyhovuje	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
Durability of operational reliability: vibration resistance Stálost provozní spolehlivosti: odolnost vůči vibraci			
9.7	Impact (operational) Úder (provozní)	Pass Vyhovuje	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
Durability of operational reliability: humidity resistance Stálost provozní spolehlivosti: odolnost vůči vlhkosti			
9.6	Damp heat, steady state (operational) Vlhké teplo konstantní (provozní)	Pass Vyhovuje	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
9.14	Damp heat, steady state (endurance) Vlhké teplo (odolnostní)	Pass Vyhovuje	EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

10. The performance of the Product Identified in (1), (2) above, is in conformity with the declared performance in (9).

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech (1) a (2) výše jsou ve shodě s deklarovanými základními vlastnostmi v bodě (9).

This declaration of Performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in (4)

For and on behalf of Elmdene International Ltd

Toto prohlášení o vlastnostech výrobku se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě (4).
Podepsáno za výrobce a jeho jménem



Peter Long – Engineering Manager
Portsmouth - United Kingdom

Date: 5th December 2014